

U Virovitici, 20.06.2017.
Ur.broj: 01/01-17-3019

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16),
Virkom d.o.o. ,nakon provedenog savjetovanja donosi

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Naručitelj Virkom d.o.o. Virovitica objavio je sukladno član 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) dana 05.06.2017. godine na svojim internetskim stranicama Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije u naselju Milanovac, Ulica svetog križa II odvojak“, prijedlog Dokumentacije o nabavi, troškovnik, tehničke specifikacije, nacрте i dr.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje u trajanju od 5 (pet) dana, naručitelj je zaprimio primjedbę zainteresiranog gospodarskog subjekta vezanu za betonska montažna okna.

Temeljem stručnog mišljenja projektanta prihvaćena je mogućnost ugradnje montažnih betonskih okana Ø 800 mm prema normama: HRN EN1917:2005 i . HRN EN1917. 2005/Ispr.1:2008. za sanitarnu odvodnju i betonskog montažna okna prema normama: HRN EN1917:2005 i . HRN EN1917. 2005/Ispr.1:2008. :

- Za promjer PP korugirane cijevi Ø 800 mm promjer okna RO 1200 mm i , a koji se sastoji od : baze okna,sa ugrađenim plastičnim dnom, AB vertikalnih elemenata, konusnog završetka

- Za promjer PP korugirane cijevi Ø 1000 mm promjer okna RO 1500 mm, a koji se sastoji od : baze okna,sa ugrađenim plastičnim dnom, AB vertikalnih elemenata , konusnog završetka sa redukcijском pločom 1200 mm

Za oborinsku odvodnju na „Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije u naselju Milanovac, Ulica Svetog Križa II odvojak“

Zaključak: obzirom da montažna betonska okana Ø 800, Ø 1200 i Ø 1500 mm zadovoljavaju sva tražena svojstva za sanitarnu odvodnju otpadnih voda, te za odvodnju oborinskih voda omogućuju bržu izgradnju uz zadovoljenje svih traženih uvjeta dopušta se mogućnost ponude montažnih betonskih okana, a što je navedeno i u DON i troškovniku.

Nakon objavljivanja ovog izvješća na službenim internetskim stranicama Naručitelja, članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu Naručitelja će pristupiti izradi cjelokupne dokumentacije o nabavi „Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije u naselju Milanovac, Ulica svetog križa II odvojak“, te istu objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu