



Društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010029013, OIB: 55802054231  
Račun kod Zagrebačke banke d.d. IBAN broj: HR2223600001101259016

Temeljni kapital: 11.100.471,17 EUR (83.636.500,00 kn)  
Uprava-direktor: Damir Marenić, dipl.ing.geol.



**Virkom d.o.o.**  
**Kralja Petra Krešimira IV 30**  
**33000 Virovitica**

Broj: 01/01-23-3654  
U Virovitici, 28.12.2023.

**PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova velike vrijednosti:**

**IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA  
USLUŽNOM PODRUČJU VIRKOMA**

- Izgradnja sustava odvodnje u općini Špišić Bukovici, ulica Bukovački vinogradi i
- Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vukosavljevica -Vukosavljevica 1. i 2.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23) Naručitelj Virkom d.o.o. objavljuje:

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**Naziv i OIB Naručitelja:** Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica,  
Republika Hrvatska, OIB: 55802054231

**Evidencijski broj nabave:**3-V/23

**Predmet nabave:** IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA  
USLUŽNOM PODRUČJU VIRKOMA,

- Izgradnja sustava odvodnje u općini Špišić Bukovici, ulica Bukovački vinogradi i
- Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vukosavljevica -Vukosavljevica 1. i 2.

**Datum početka prethodnog savjetovanja:** 13.12.2023.

**Datum završetka prethodnog savjetovanja:** 20.12.2023.

**Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:**

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nije održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

**Tekst primjedbe ili prijedloga; odgovor na primjedbu ili prijedlog i obrazloženje u slučaju prihvatanja/neprihvatanja:** Vidi tablicu u nastavku.

| Rbr. | Pitanje/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta   | Odgovor Naručitelja  |
|------|---|--|
| 1.   | <p><b>ZAHTJEV ZA POJAŠNENJEM</b></p> <p>Poštovani,</p> <p>U troškovniku B-CRPNE STANICE (VT1) točkama 6.1.1. do 6.1.5 i troškovniku B-CRPNE STANICE (VT2) u točkama 6.1.1 do 6.1.3. traže se crpke sljedećeg opisa:</p> <p>- Tip radnog kola: super vortex, slobodni prolaz kroz radno kolo: 80 mm, tlačni nastavak DN 80 mm.</p> <p>Naziv „super vortex“ je trgovački naziv samo jednog proizvođača i kao takav ne smije biti prepreka za nuđenje drugim proizvođačima koji imaju također vortex radna kola. Molimo naručitelja da ukloni naziv „super“ iz troškovnika i na taj način uskladi DON sa ZJN.</p> <p>Nadalje prema ATV-DVWK standardu slobodni prolaz definiran je kao DN3“ što odgovara 76mm. Molimo Naručitelja da odobri nuđenje crpki minimalnog slobodnog prolaza 76mm umjesto sadašnjih 80mm.</p> <p>- Kanalizacijska crpka prema hidrauličkim zahtjevima sljedećih karakteristika (maksimalno odstupanje +/- 5%)</p> <p>Molimo da potvrdite da se navedeno odstupanje +/- 5% odnosi na Q(l/s) i H(m).</p> <p>- Cijena stavke sadrži i dobavu i isporuku s crpkom kompletne automatike ...</p> <p>Što se smatra pod „kompletnom automatikom“? Pitamo iz razloga što su elektro upravljački ormari za svaku stanicu definirani zasebnim troškovnikom.</p> <p>Nadalje kod svih crpki navedena je snaga (kW) iz čega proizlazi i struja (A). Napominjemo da različiti proizvođači koriste različite standardne veličine el.motora i sukladno načelima Javne nabave snaga motora ne smije biti propisana u troškovniku. Molimo Naručitelja da ukloni podatak o snazi ili ga ostavi samo kao informativnu vrijednost i time otvori javno nadmetanje i svim ostalim proizvođačima i na taj način uskladi DON sa ZJN.</p> | <p>- odobrava se nuđenje crpki minimalnog slobodnog prolaza DN3“ ili 76 mm umjesto dosadašnjih 80 mm</p> <p>- uklanja se naziv iz troškovnika "super vortex" i mijenja se nazivom "vortex"</p> <p>- navedeno odstupanje +/- 5% se odnosi na Q(l/s) i H(m)</p> <p>-Izraz „kompletna automatika“ se uklanja iz opisne stavke troškovnika pošto je automatika vezana za funkcionalnost crpke sastavni dio upravljačkog Elektro ormara koji se nalazi u Elektrotehničkom projektu</p> <p>- podaci o snazi crpke u (kW) i struje u (A) se brišu i stavke troškovnika</p> <p><b>Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će adekvatno izmijeniti troškovnik.</b></p> |